



centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432 747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

140437 / 1

Ricevimento campione: 16-02-12

Esecuzione prova: 17-02-12

Emissione rapporto: 23-04-12



CELEGON S.R.L.
VIA GALILEO GALILEI 6-Z.I.
30035 MIRANO (VE)
ITALIA

Denominaz.campione: Porta dotata del sistema rototraslante ERGON LIVING T.E.

Finestre e porte. Resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta EN 1191:2000

Tipo di porta: con sistema rototraslante
Dimensioni della porta: 790x 40 x 2085 (altezza) mm
Peso della porta: 70 kg
Soluzione strutturale della porta
dichiarata dal produttore: Anta tamburata spessore 40 mm
Soluzione strutturale del telaio
dichiarata dal produttore: Stipiti in legno
Accessori utilizzati: maniglia con blocco magnetico
Angolo di apertura: 90°
Velocità di prova: 4 cicli/min
Temperatura durante la prova: 20° C
Umidità durante la prova: 50 % U.R.
Risultati della prova

Classe richiesta EN 12400/02	Cicli richiesti	Cicli eseguiti	Abbassamento della porta mm	Forza di azionamento iniziale (N)	Forza di azionamento finale (N)	Variazione della forza di azionamento (%)
5	100.000	100.000	0,9	5	4	- 1

Osservazioni: Nessuna

Annotazioni :

Sulla anta sono state applicate due lastre di lemiera del peso di 30 kg l'una per aumentare il peso dell'anta

Il responsabile di reparto
Paolo Balutto

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente



centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA: 01818850305
C. Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Ricevimento campione: 16-02-12

Emissione rapporto: 23-04-12

Relazione composta da n° 1 rapporto di prova.

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno.

Denominaz.campione: Porta dotata del sistema rototraslante ERGON LIVING T.E.

CELEGON S.R.L.
VIA GALILEO GALILEI 6-Z.I.
30035 MIRANO (VE)
ITALIA

RAPPORTO DI PROVA N° 140437

Dimensioni d'ingombro: 790 X 40 X 2085 mm

Elenco prove eseguite:

1. Finestre e porte. Resistenza all'apertura e alla chiusura ripetuta EN 1191:2000



Il responsabile di reparto

Paolo Balutto

Il Direttore

Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.